



荔湾区压力监测点平均压力、压力合格率

填报单位：广州市自来水有限公司生产运行部

2024年	区域	荔湾区				平均
	测压点	大坦沙	下九路	周门路	龙津路	
1月	平均压力 (MPa)	0.262	0.244	0.319	0.266	0.273
	合格率	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
2月	平均压力 (MPa)	0.268	0.239	0.315	0.266	0.272
	合格率	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
3月	平均压力 (MPa)	0.261	0.235	0.317	0.264	0.269
	合格率	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
4月	平均压力 (MPa)	0.261	0.242	0.321	0.262	0.272
	合格率	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
5月	平均压力 (MPa)	0.258	0.241	0.318	0.264	0.270
	合格率	100.00%	100.00%	100.00%	99.90%	99.97%
6月	平均压力 (MPa)	0.256	0.242	0.319	0.266	0.271
	合格率	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
7月	平均压力 (MPa)	0.260	0.242	0.317	0.265	0.271
	合格率	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
8月	平均压力 (MPa)	0.266	0.241	0.314	0.258	0.270
	合格率	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
9月	平均压力 (MPa)	0.284	0.246	0.316	0.253	0.275
	合格率	100.00%	100.00%	99.97%	100.00%	99.99%

主管：陈会雷 审核：罗宇鹏 填表人：周永峰

报出日期：2024年10月7日

